

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. § 17 (2) StromNZV

Stand 31.12.2017

§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast Lastverlauf	24.596 kW s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste	3,57 %
§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Summenlast der Netzverluste	10.500 kW 1.044 kW
§ 17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastkunden Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	23.235 kW 91.226.976 kWh
§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS Summe aller Einspeisungen NS Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS	17.088.593 kWh s. Anlage 20.876.178 kWh s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie Preis der Verlustenergie	4.402.725 kWh 4,303 Ct/kWh
	MS 1,28 %	MS/NS 1,40 %
		NS 3,51 %