

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. § 17 (2) StromNZV

Stand 31.12.2018

§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast Lastverlauf	24.052 kW s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste	3,27 %
§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Summenlast der Netzverluste	10.361 kW 928 kW
§ 17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastkunden Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	23.187 kW 88.902.328 kWh
§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS Summe aller Einspeisungen NS Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS	18.127.286 kWh s. Anlage 22.204.388 kWh s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie Preis der Verlustenergie	4.046.758 kWh 4,303 Ct/kWh
	MS 1,20 %	MS/NS 1,32 %
		NS 3,30 %