

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. § 17 (2) StromNZV

Stand 31.12.2019

| | | |
|----------------|--|--|
| § 17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast Lastverlauf | 24.569 kW s. Anlage |
| § 17 (2) Nr. 2 | Netzverluste | 3,69 % |
| § 17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Summenlast der Netzverluste | 9.924 kW 1.073 kW |
| § 17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastkunden Restlastkurve der Lastprofilkunden | s. Anlage |
| § 17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 22.834 kW 88.376.919 kWh |
| § 17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen MS Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS Summe aller Einspeisungen NS Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS | 17.561.998 kWh s. Anlage 25.283.219 kWh s. Anlage |
| § 17 (2) Nr. 7 | Menge der Verlustenergie Preis der Verlustenergie | 4.665.097 kWh 5,865 Ct/kWh |
| | MS 1,37 % | MS/NS 1,51 % |
| | | NS 3,77 % |